



**ТЕПЛО
КОЛОМНЫ**

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

140411, Московская область
г. Коломна,

пр-т. Кирова, д. 64

Тел.: (496) 612-57-92,

Факс: (496) 612-56-19,

E-mail: secret@teplo-kolomna.ru

Исх. № 3853/02 от 08 12 2015г.

А К Т

Обследования состояния антикоррозионного покрытия «Вектор» на теплопроводе предприятия МУП «ТЕПЛО КОЛОМНЫ»

Настоящий акт составлен о том, что 08.12.2015г. комиссией в составе:

- Гл. инженера МУП «Тепло Коломны» - Сапожникова В.Н.
- Инженера по техническому надзору МУП «Тепло Коломны» Тетерятникова О.В.
- Начальника службы тепловых сетей МУП «Тепло Коломны» Тимашук В.В.
- Начальника отдела развития ООО «ПК «КУРС» Хохловой Е.А

был проведен осмотр участка теплотрассы, расположенной по адресу г. Коломна, ул. Зеленая, для определения состояния комплексного антикоррозионного покрытия «Вектор». Работы по защите теплопровода с применением антикоррозионных мастик «Вектор» были выполнены в 2001 г.

В сентябре 2015 г. на указанном участке были проведены работы по вскрытию теплотрассы. Осмотр производился в соответствии с ГОСТ 9.047 - 84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Метод оценки внешнего вида. Покрытия лакокрасочные». Было произведено фотографирование объекта.

В результате осмотра установлено:

- дефекты антикоррозионного покрытия в виде отслоений, вздутий, трещин, сморщивания не обнаружены.
- при удалении антикоррозионного покрытия на контрольных участках труб не отмечено протекания коррозионных процессов;
- покрытие полностью сохранило свои защитные свойства, в том числе в местах воздействия капли;
- за прошедший период времени аварий на указанном объекте зафиксировано не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного можно заключить, что комплексная антикоррозионная защита теплопроводов с применением антикоррозионных окрасочных материалов «Вектор» производства ООО «ПК «КУРС» позволила предохранить трубопроводы, места врезки стыков и отводов от коррозии в течении 14 лет. Покрытия полностью сохранили свои защитные свойства на момент обследования и могут быть рекомендованы для долговременной защиты элементов тепловой сети.

Фотоматериалы по указанному объекту в приложении №1.

Главный инженер
МУП «Тепло Коломны»
Инженер по техническому надзору
МУП «Тепло Коломны»
Начальник службы тепловых сетей
МУП «Тепло Коломны»



Начальник отдела развития ООО «ПК КУРС»

 Сапожников В.Н.

 Тетерятников О.В.

 Тимашук В.В.

 Хохлова Е.А.



Вх 28.1/ПК
от 24.12.15

08.11.15
kholova@vektorantirok.ru